

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-CN.ПБ68.В.01658

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0001616

«Suzhou Genesis Elevator System Co., Ltd.»

Адрес: КИТАЙ, Unit 31, Dongjing Industrial Park, 9 Dongfu Road, Suzhou SIP, Jiangsu Province, P.R. China.

Телефон: +8651266657708, факс: +8651266657728.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Suzhou Genesis Elevator System Co., Ltd.»

Адрес: КИТАЙ, Unit 31, Dongjing Industrial Park, 9 Dongfu Road, Suzhou SIP, Jiangsu Province, P.R. China.

Телефон: +8651266657708, факс: +8651266657728.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери шахт лифтов: двустворчатые горизонтально-раздвижные бокового открывания, шириной проема в свету от 700 мм до 1300 мм, высотой проема в свету от 1900 мм до 2600 мм, типа 2LL/R, двустворчатые горизонтально-раздвижные центрального открывания, шириной проема в свету от 700 мм до 1300 мм, высотой проема в свету от 1900 мм до 2600 мм, типа 2LC, четырёхстворчатые горизонтально-раздвижные центрального открывания, шириной проема в свету от 1400 мм до 2600 мм, высотой проема в свету от 1900 мм до 2600 мм, типа 4LC, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

48 3680

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ с изм. N 117-ФЗ от 10.07.2012 г. и N 185-ФЗ от 02.07.2013г.), в соответствии с ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов». Предел огнестойкости дверей шахт лифтов – Е30.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № ППБ-701/06-2015 от 29.06.2015 г., № ППБ-702/06-2015 от 29.06.2015 г., № ППБ-703/06-2015 от 29.06.2015 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 31.10.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НРС.CN.001.ОС.04.00634 от 16.02.2015 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НРС.001.ОС.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

30.06.2015

по 29.06.2018

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.А. Григорьев

Е.Э. Борисова

